

Заместителю главного
Государственного инспектора
Г. Шебекино и Шебекинского района
по пожарному надзору
Тарасову Олегу Дмитриевичу

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении нарушений

На основании распоряжения: от 06 марта 2017 года №13 заместителем начальника ОНД и ПР г. Шебекино и Шебекинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Белгородской области Тарасовым Олегом Дмитриевичем, старшим инспектором ОНД и ПР г. Шебекино и Шебекинского района УНД и ПР Гу МЧС России по Белгородской области Вовченко Игоря Юрьевича была проведена плановая выездная проверка.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Стариковская основная общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской области».

рассмотрев Предписание управления надзорной деятельности профилактической работы Главного управления МЧС России по Белгородской области об устранении нарушений законодательства в сфере образования от 16 марта 2017 года (далее - предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено на собрании трудового коллектива от 20.03.2017 года.

2. В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Белгородской области в сфере образования нормативных правовых актов проведена следующая работа:

1. На объекте защиты допущены к работе лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума (основ п.3 ППР РФ).

Замечание устранено. Удостоверение о прохождении пожарно-технического минимума замдиректора Ковалёвой С.В. от 30.03.2017 года.

2. Руководитель организации допустил размещение горючих материалов в помещении электрощитовой (основ п.42 (ж) ППР РФ).

Замечание устранено. 17 марта 2017 года из щитовой вынесены все горючие материалы.

3. Руководитель организации не производит ведение журнала учёта огнетушителей на объекте (основ п.478 ППР РФ).

Замечание устранено. Журнал учёта огнетушителей заполнен 30.03.2017 года.

3. В связи с допущенными нарушениями привлечены к дисциплинарной ответственности: заместитель директора Ковалёва С.В., не прошедшая своевременно обучение по программе пожарно-технического минимума (основ п.3 ППР РФ).

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений Коптев И. В., допустивший в щитовой размещение горючих материалов.

Учитель ОБЖ Герун М.И., ответственная за ведение журнала учёта огнетушителей на объекте (основ п.478 ППР РФ).

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие заверенные копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. копия удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума замдиректора Ковалёвой С.В. от 30.03.2017 года на 1 л. в 1 экз.

2. копия оплаты штрафа на 1 л. в 1 экз.

3. копия фотографии щитовой. на 1 л. в 1 экз.

Директор МБОУ «Стариковская ООШ»


/Тертычная В.Т./