

Директору МБОУ Стариковской ОШ

наименование организации

Тертычной В.Т.

Ф.И.О.

Шебекинский район, с. Стариково, ул. Советская, 19

адрес места нахождения

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 26

«16» марта 2017 г.

город Шебекино

место расположения: город, село, район

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Шебекино и Шебекинского района по пожарному надзору Тарасов О.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

рассмотрев материалы на должностное лицо Директора МБОУ Стариковской ООШ Тертычной Валентины Тимофеевны

(полное наименование юридического лица или (фамилия, имя, отчество) физического лица)

находящееся по адресу: Белгородская область, Шебекинский район, с. Стариково, ул. Советская, 19

(место совершения нарушения)

(юридический адрес или адрес регистрации)

Материалами установлено, что

«15» марта 2017 г. в «11» час «00» мин в МБОУ Стариковской ООШ по адресу: Шебекинский район, с. Стариково, ул. Советская, 19, при проведении плановой выездной проверки по пожарному надзору, нарушила требования нормативных документов по пожарной безопасности в РФ (Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» пункты: 3, 42(ж), 478).

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адрес, в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т.д.), ссылка к отношению к делу законодательным и (или) нормативным актам, требования которых нарушены)

а именно:

-На объекте защиты допущены к работе лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, не прошедшие обучение по программе пожарно-технического минимума (основ, п.3 ППР РФ);

-Руководитель организации допустил размещение горючих материалов в помещении электрощитовой (основ, п.42 (ж) ППР РФ);

-Руководитель организации не производит ведение журнала учета огнетушителей на объекте (основ, п.478 ППР РФ);

(указывается существо нарушения, последствия происшедшего события, в случае возникновения пожара - что сгорело, повреждено, разорвано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как, размер ущерба)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Установить порядок и сроки обучения лица ответственного за пожарную безопасность в лице завхоза, а также организовать прохождение обучение по программе пожарно-технического минимума;
2. Убрать из помещения электрощитовой горючие материалы;
3. Производить своевременное ведение журнала учета огнетушителей;


(принять мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу: г. Шебекино, ул. Ленина, 38.

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


(подпись лица рассматривающего дело)

О.Д. Тарасов
(расшифровка подписи)

Представление получил(а): Директор МБОУ Стариковская ООШ  (В.Т. Тертычная)
(дата, должность) (подпись) (Ф.И.О.)

представление направлено: _____
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)